

1201・1202会議室 電気容量について

(1) コンセント1回路の定格は15Aです。2ヶ口を使用する場合でも合計1500W以下で使用してください。

(2) 1201会議室で1回路あります。
1202会議室で3回路あります。

